

BME Kancellária Kollégiumok Igazgatóság
(1111 Budapest Kruspér u. 2-4.)

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

és az üzemeltetett kollégiumok:

- 1. Baross Gábor Kollégium - Bp. XI. Bartók Béla út 19.**
- 2. Bercsényi 28-30 Kollégium - Bp. XI. Bercsényi u. 28-30.**
- 3. Martos Flóra Kollégium - Bp. XI. Sztoczek u. 5-7.**
- 4. Vásárhelyi Pál Kollégium - Bp. XI. Kruspér u. 2/4.**
- 5. Wigner Jenő Kollégium - Bp. XI. Dombóvári út 3.**

TŰZRIADÓ- ÉS KIÜRÍTÉSI TERVE

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. §. (1), bekezdése, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 1. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján, a korábbi jogszabályok és szabványok előírásai alapján szerzett jogok megtartása mellett az 54/2014 (XII.5.) BM számú rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban, foglaltak és a hatályos BME Rektori - Kancellári Tűzvédelmi Utasítás alapul vételével és érvényességével a

BME Kancellária Kollégiumok Igazgatóság
és az általa üzemeltetett kollégiumok

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATÁT

k i a d o m

Az abban foglaltak betartására a **BME Kancellária Kollégiumok Igazgatóság** dolgozóit, beleértve az Igazgatósághoz tartozó kollégiumok területén munkát végző más gazdálkodó szervezetek illetve bérlők dolgozóit is

k ö t e l e z e m !

Jelen Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen!

A Szabályzatban foglaltakat a BME Kancellária Kollégiumok Igazgatóság valamennyi dolgozójával – és a kollégiumban lakó hallgatókkal a szükséges mértékben oktatáson kell ismertetni!

Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban vagy jegyzőkönyvben, illetve a kollégiumi beköltözést is igazoló nyomtatványon kell rögzíteni, és azt az érintetteknek aláírásukkal kell igazolni!

A jelen szabályzatban rögzítettek szerint a BME Kancellária Kollégiumok Igazgatóság (továbbiakban: KI) illetékes vezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy a KI-val kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók stb.) – a rájuk vonatkozó mértékben – a Szabályzat tartalmát megismerjék.

A KI területén belül történő változás (pl. személyi, szervezeti, funkcionális, területi, stb.) esetén a Szabályzatot átdolgozva, az új körülményeknek megfelelően módosítva az illetékes vezető köteles az érintetteknek átadni.

Az illetékes vezető vagy távollétében a megbízott helyettese is köteles hatósági szervek által megtartásra kerülő ellenőrzések során, kérésre a Szabályzatot bemutatni, tűz, robbanás és egyéb káresemény alkalmával a vizsgálatot lefolytató szervek rendelkezésére bocsátani.

A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy a KI tevékenységi körével és a használattal összefüggő vészhelyzetek megelőzése érdekében, illetve azok elhárításának szervezeti, technikai feltételeit, valamint a biztonságos működést, a belső tűzvédelmi viszonyokat szabályozza. A kollégiumok a régi tűzvédelmi jogszabályok szerint épültek, részben – a szerzett jogok alapján - ezek szerint kell őket használni. Felújítást, építési engedély köteles átalakítást viszont csak az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott új OTSZ szerint lehet végezni.

A SZABÁLYZAT kiterjed a KI üzemeltetésében lévő kollégium egészére, az általa használt helyiségekre, valamennyi dolgozójára, valamint az épületekben tevékenykedő külső vállalatok, szerződés alapján működő szervezetek dolgozóira, továbbá mindazokra, akik a működési terület bármely részében tartózkodnak állampolgárságukra való tekintet nélkül.

A SZABÁLYZAT-ban foglaltak nem vagy nem megfelelő végrehajtása, szándékos megszegése, felelősségre vonást, súlyosabb esetben, vagy tűzokozáskor az elkövetett cselekmény szabálysértési, illetve bűnvádi eljárást eredményezhet.

A jelen SZABÁLYZAT a közzététel napján lép hatályba.

A TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ egy példányát a KI által használt területen, portáján mindenkor könnyen hozzáférhető módon kell elhelyezni, illetve tartani. Egy példány elhelyezése szükséges minden üzemeltetett kollégium portáján!

Budapest, 2015.

.....
igazgató

I.

A KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG TŰZVÉDELMI SZERVEZETE

A jelenleg hatályos jogszabályok, a folytatott tevékenység, és a területi adottságok alapján önálló **tűzvédelmi szervezetet nem hozok létre**. A tűzvédelmi feladatok irányítását és a stratégiai döntések meghozását – mint egyszemélyi felelős vezető – fenntartom magamnak.

A napi feladatok kollégiumokban történő irányításával, koordinálásával, a mindenkori helyi gondnokot, mint tűzvédelmi feladatokat ellátó munkatársat bízom meg.

A BME Központi Tűzvédelmi Szabályzata alapján az épületek beépített tűzvédelmi berendezéseinek, tűzoltó és tűzjelző eszközeinek, elektromos és villámvédelmi hálózatának rendszeres karbantartását, ellenőrzését, javítását a Kollégiumok Műszaki Osztálya végzi, végezteti, a hordozható tűzoltó készülékek és a fali tűzcsapok ellenőrzését a Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztálya szervezi és rendeli meg.

A fenti eszközök, berendezések meghibásodását az illetékes gondnoknak – aki egyben a tűzvédelmi feladatokat is ellátó munkatárs - azonnal jelentenie kell a Kollégiumok Műszaki Osztály vezetésének, akik a szükséges javításokat megrendelik a Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztályánál.

1. A KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK FELADATAI:

- 1.1. Felelős az irányítása alá tartozó létesítmények –kollégiumok - tűzvédelméért, az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályok és a vonatkozó kötelező érvényű szabvány előírások betartásáért, betarttatásáért.
- 1.2. Gondoskodik a területi és szervezeti egységek “tűzvédelmi feladatokat ellátó munkatársainak” kinevezéséről, képzéséről és a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek vizsgáztatásáról és továbbképzéséről. (Ttv. 19.§., 22. §.)
- 1.3. Köteles együttműködni a hivatásos állami tűzoltóság által tartott helyszíni gyakorlat és a tűzvédelmi ellenőrzés során, illetőleg bejelenteni a különböző változásokat (pl. a tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenységet, a tűzoltást, a tűzoltást kedvezőtlenül befolyásoló tényezőket (Ttv. 6. §. /1/ bek., 18. §. /2/ bek., 20. §. /1/ bek.).
- 1.4. Gondoskodik arról, hogy az építményt (helyiséget, tűzszakaszt), csak a használatba vételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően használják.
- 1.5. A tevékenységi kör változásakor a szükséges hatósági engedélyeket beszerzi, beszerezteteti.
- 1.6. Az építmények és a technológiai rendszerek használata során (pl. tűzveszélyes tevékenység, dohányzás, szállítás, raktározás, tárolás) a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelményeket betarttatja (Ttv. 18. §.).
- 1.7. Gondoskodik a közvetlen tűzvédelmet szolgáló tűzoltótechnikai eszköz, tűzoltó készülék, felszerelés meglétéről és készenléti állapotáról.
- 1.8. A Kollégiumok Igazgatóság és a kollégiumok működése során, ha a tűzvédelmi helyzetre kiható változás történik, a SZABÁLYZAT-ot úgy kell átdolgozni, hogy az mindenkor naprakész legyen (30/1996. /XII. 6./ BM rendelet 1-2. §. /1/ bek.).
- 1.9. Köteles gondoskodni arról, hogy a SZABÁLYZAT-ban foglaltakat a munkavállalók és a területen tartózkodók a szükséges mértékben megismerjék. Annak megtörténtét oktatási naplóban, jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával kell igazoltatni.
- 1.10. A Kollégiumokkal munkaviszonyban nem álló, de a területén tartózkodó személyekkel (pl, a külső munkavállalók, különösen a tűzveszélyes munkát végzők, bentlakók, nyári hasznosításkor üzemeltetők, stb.) ismertetni kell a SZABÁLYZAT rájuk vonatkozó részét (30/1996. /XII. 6./ BM rendelet 2. §. /2-3/ bek.).

1.11. Jogkörét a szabályzat mellékletében rögzített területi és szervezeti egységek tűzvédelmi feladatokat ellátó személyeken keresztül gyakorolja.

2. A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ MUNKATÁRSOK TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 2.1. A tűzvédelmi feladatokat ellátó munkatársakat a Kollégiumok Igazgatóság igazgatója nevezi ki, illetve menti fel. A tűzvédelmi feladatokat is ellátó munkatársak az egyes kollégiumok gondnokai.
- 2.2. Figyelemmel kísérik a tűzvédelmi előírások betartását, hiányosság esetén intézkedést kezdeményeznek.
- 2.3. Figyelemmel kísérik a tűzvédelmi eszközök és felszerelések rendszeres ellenőrzésének végrehajtását, esetleges meghibásodását. Az ellenőrzéseket hetente, illetve egyes nagyobb rendezvény után kell elvégezni.
- 2.4. Naprakészen vezetik a tűzvédelemmel kapcsolatos kimutatásokat, iratokat.
- 2.5. Véleményezik a tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedélyeket a BME Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztály munkatársainak bevonásával. Ellenőrzik az engedélyekben foglalt előírások végrehajtását.
- 2.6. Gondoskodnak róla, hogy a dolgozók és a területen tartózkodók megismerjék a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

3. A DOLGOZÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

- 3.1. Minden dolgozó, alkalmazott köteles megismerni a munkahelyére vonatkozó előírásokat, így különösen:
 - munkahelye, saját működési terület és az ott lévő, vagy kezelt berendezések használatát, a tárolt anyagok tűzveszélyességi jellemzőit,
 - az épület kialakítását, a közlekedési és menekülési útvonalakat,
 - a rendszeresített biztonsági és tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó készülékek helyét, kezelési módját és szakszerű használatát,
 - a tűzjelzés lehetőségeit és szabályait.
- 3.2. Mindenkinek ismernie kell a SZABÁLYZAT és a TŰZRIADÓ TERV előírásai alapján reá háruló feladatokat a tűz megelőzésére, valamint tűz esetén az elvégzendő tennivalókat.
- 3.3. A dolgozók, az alkalmazottak kötelesek a munkakörükkel kapcsolatos és az általános tűzvédelmi előírásokat betartani, betartásukra másokat is figyelmeztetni. A tapasztalt hiányosságokat megszüntetni, illetve vezetőjüknek jelenteni.
- 3.4. A munkahelyen folytatott tevékenység befejezése után kötelesek a területüket tűzvédelmi szempontból felülvizsgálni, és minden tűzveszélyre utaló körülményt haladéktalanul megszüntetni. Gondoskodni kell a helyiségek és a berendezések szükséges mértékű áramtalanításáról.
- 3.5. Nem foglalkoztatható olyan dolgozó, aki a tűzvédelmi szabályokat nem ismeri, vagy azokat nem tartja be.

4. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ ELŐÍRÁSOK

- 4.1. A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagokat, eszközöket, szabad tárolni a napi mennyiségnek megfelelően.
- 4.2. A tevékenység során keletkező hulladékot rendszeresen, a napi munka végeztével el kell távolítani.
- 4.3. A napi tevékenység befejezésekor minden dolgozó köteles ellenőrizni munkaterületét, az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- 4.4. A telefonok mellett a tűzoltóság illetve Katasztrófavédelem hívószámait fel kell tüntetni:

105 (hivatásos tűzoltóság)

112 segélykérő telefon

5. TŰZVESZÉLYES MUNKAVÉGZÉS és egyéb nyílt lánggal járó tevékenység.

Az egyes kollégiumokban állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység nem folyik.

- 5.1. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység csak a Kollégiumok Igazgatóság igazgatójának és a területi vezető (gondnok) tudtával, és írásos engedélye alapján végezhető.
- 5.2. Külső cég, vagy vállalat munkavégzése esetén az engedélyt a külső cég, vagy vállalat vezetője (megbízottja) adja ki. Ezt az engedélyt előzetesen az igazgatóval, a BME Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztállyal, illetve a tűzvédelmi feladatokat ellátó munkatárssal láttamoztatni kell, aki azt szükség esetén a helyi sajátosságok és előírások figyelembe vételével módosítja, vagy kiegészíti.
- 5.3. Tűzveszélyes tevékenységet csak szakvizsgával rendelkező dolgozó végezhet.
- 5.4. Tűzveszélyes tevékenységhez a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést, a munkát, vagy tevékenységet végző biztosítja.

6. DOHÁNYZÁS

- 6.1. Égő dohánytermék, gyújtó eszközt tilos olyan helyre letenni, ahol az tüzet okozhat.
- 6.2. A vonatkozó törvény értelmében a kollégium épületében tilos a dohányzás. Dohányozni az épület bejáratától 5 méteres távolságra illetve a KI által kijelölt helyen szabad.

7. RAKTÁROZÁS ÉS TÁROLÁS

- 7.1. E célra csak meghatározott helyiségeket lehet használni. Egyéb rendeltetésű helyiségeket raktározásra, vagy tárolásra – kivétel felújítás, hibaelhárítás - nem szabad igénybe venni. Rendkívüli helyzetben az ideiglenes tárolás helyét a Tűzvédelmi Osztállyal egyeztetni kell.
- 7.2. Tűz- és robbanásveszélyes (I.-II. tűzvédelmi fokozatba tartozó) folyadékokat a veszélyességre utaló felirattal kell ellátni, és zárható –nem éghető anyagú szekrényben kell tárolni. Ezek össz mennyisége nem haladhatja meg az 5 litert.
- 7.3. Éghető folyadékokat csak szabványos tároló edényekben szabad tárolni. (pl. fém kanna).

7.4. A raktárakból az éghető anyagú hulladékokat (göngyöleg, csomagoló anyag) rendszeresen, de minimum naponta el kell távolítani. A tárolt anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a raktárban az előírt közlekedési útvonalak biztosítva legyenek.

8. KÖZLEKEDÉSI ÉS MENEKÜLÉSI UTAK

8.1. Közlekedésre és menekülésre számításba vett útvonalakon, területeken raktározni, tárolni, még ideiglenesen sem szabad! A folyosókon és lépcsőházakban bútorokat, egyéb tárgyakat elhelyezni és tartani tilos!

A folyosók végén lévő – közlekedési útvonalakból kieső területen a korábban meghatározott és az alaprajzokon feltüntetett helyen a lakók hűtőszekrényei – további intézkedésig – elhelyezhetők úgy, hogy a menekülést és a mentést, füstelvezetést ne akadályozzák.

Ezeket a területeket eltorlaszolni, leszűkíteni, még átmenetileg sem szabad!

8.2. A helyiségekben, közlekedőkben a villamos berendezések kapcsolóit, az elektromos főkapcsolókat, közmű főelzárókat, tűzvédelmi berendezést és eszközt mindig hozzáférhető állapotban kell tartani.

8.3. A menekülési útvonalba a közlekedést akadályozó eszköz (pl. függöny, bútorzat) nem helyezhető el.

8.4. A kijáratokat (vészkijáratokat) szabványos KIJÁRAT, vagy (VÉSZKIJÁRAT) táblával kell jelölni.

8.5. A közlekedési (menekülési) útvonalak szabadon tartásáért a helyiségekben az ott tartózkodók, (dolgozók, raktárosok, hallgatók, stb.) a közterületek esetén a gondnok felelős.

9. VILLAMOS BERENDEZÉSEK

9.1. A létesítményekben csak az állami szabványoknak (MSZ-HD 60364), jogszabályoknak megfelelő villamos berendezéseket, csatlakozásokat, vezetéseket szabad alkalmazni.

9.2. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

9.3. Villanszerelési munkát csak szakképzett villanszerelő végezhet.

9.4. A kapcsolókat, dugaszoló aljzatokat, működtető készülékeket úgy kell elhelyezni, hogy azokhoz a kezelés, vagy az ellenőrzés könnyen hozzá férhessen, továbbá, hogy azok a mechanikai sérülésektől védve legyenek.

9.5. Egy csatlakozó dugóval csak egy fogyasztó készüléket szabad csatlakoztatni. A villamos berendezéseket csak rendeltetésüknek és méretezésüknek megfelelően szabad terhelni.

9.6. Házilag készített elektromos berendezések, vezetéktoldások, és egyéb, a szabványoknak nem megfelelő kivitelű villamos szerelések alkalmazása szigorúan tilos!

9.7. Hordozható készülékek csatlakozó vezetéke legalább 1,5 m legyen, egy darabból álljon, - toldás, vagy elágazás nélkül - és ne legyen hosszabb 5 méternél.

9.8. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, a kapcsoló ki- és bekapcsolt állapotát fel kell tüntetni. (Ha van, a gyári jelölés is megfelelő)

9.9. Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység (használat) befejezése után ki kell kapcsolni. Használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

9.10. Elektromos kapcsolóterek ajtaján a rendeltetésre utaló, és a veszélyre figyelmeztető feliratot kell elhelyezni.

9.11. Villamos berendezést csak akkor szabad alkalmazni, ha az a szabvány, jogszabály előírásainak megfelel, illetve új berendezés esetén a szabvány vagy jogszabály által előírt felülvizsgálatokat elvégezték.

10. ELEKTROMOS HŐFEJLESZTŐ KÉSZÜLÉKEK (Rezsó, kávéfőző, stb.)

10.1. Elektromos hőfejlesztő készülékek csak teakonyhában, főzőkonyhákban használhatók, és csak szabványos berendezés alkalmazható. Csak olyan fogyasztó használható, amely a KI által beszerzett és a BME illetékes szervezete által karbantartott.

A betartandó előírások:

- a készüléket nem éghető, vagy nehezen éghető anyagú alátétre kell helyezni,
- a készülék közeléből 30 cm távolságra az éghető anyagokat el kell távolítani,
- a készüléket a használat ideje alatt felügyelet nélkül hagyni tilos!
- bekapcsolást jelző lámpával kell rendelkeznie,
- a konyha elhagyása előtt, a használónak meg kell győződnie az elektromos berendezés kikapcsolt állapotáról.

11. TŰZVÉDELMI OKTATÁS, FELVILÁGOSÍTÁS

11.1. A dolgozókat munkába álláskor, a hallgatókat beköltözéskor tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Ezt az oktatást rendszeresen, évente egyszer kell megtartani.

11.2. Az oktatás tudomásul vételét (megtörténtét) a dolgozók és hallgatók aláírásukkal igazolják,

Az oktatás térjen ki:

- a Tűzvédelmi Szabályzatában, valamint
- a Tűzriadó Tervben foglalt tudni- és tennivalókra,
- dolgozók esetében a munkahely, munkafolyamat tűzveszélyességére, a megelőző tűzvédelmi rendszabályok betartására,
- bentlakók esetében a lakószobákban betartandó használati és egyéb rendszabályokra,
- a dohányzással kapcsolatos előírásokra.

A Tűzriadó Terven belül:

- a tűzjelzés módjára,
- a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzriadó elrendelésének módjára,
- az elhelyezett tűzoltó eszközök, hordozható tűzoltó készülékek, felszerelések- használati szabályaira,
- a menekülési és a tűzoltási feladatokra,
- a tűzvédelmi előírások és szabályok megszegésének következményeire.

11.3. Az újonnan felvett dolgozókat, illetve azon dolgozókat, akik eredeti munkahelyükhöz képest tűzveszélyesebb munkahelyre kerülnek, soron kívüli oktatásban kell részesíteni.

11.4. A külső személyek (munkát végzők, vendégek) oktatása:

Ezen személyek figyelmét fel kell hívni az épület, vagy épületrész sajátos tűzvédelmi helyzetére, a szükséges magatartás betartására, és a Tűzriadó Tervben foglalt főbb tudni- és tennivalókra.

12. TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK

Tűzvédelmi berendezéseket a mellékelt táblázat szerinti időpontban kell ellenőrizni, felülvizsgálni és karbantartani. A tűzvédelmi berendezések üzemeltetői ellenőrzését a Kollégiumok Igazgatóság Műszaki Osztály szervezi és dokumentálja. A tűzoltó készülékek karbantartását, fali tűzcsapok időszakos felülvizsgálatát a Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztály szervezi és

dokumentálja. Az elektromos hálózat időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát az Üzemeltetési Igazgatóság szervezi és dokumentálja.

Tűzvédelmi felülvizsgálatok

Táblázat, a Tűzvédelmi felülvizsgálatok fejezethez

A		B		C	D			
1		üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat	karbantartás			
2	érintett műszaki megoldás	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
3	tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény	6 hónap (+ 1 hónap) ¹⁾ 12 hónap (+ 1 hónap), ²⁾ 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)		tűzvédelmi üzemeltetési napló	
4	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
5	beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
6	beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
7	tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
8	tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
9	tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
10	tűzoltó felvonó	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
11	evakuációs hangrendszer	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
12	biztonsági világítás	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
13	pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer	Minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
14	tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló	

15		tűzgátló záróelemek	nincs követelmény	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
16	hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
17		füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
18		füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
19		füstcsappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
20		füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
21		mobil füstkötény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
22	biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
23	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

¹⁾ Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

²⁾ Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása.

II.

1. Lakószobákra és hallgatói célú helyiségekre vonatkozó előírások:

Az Egyetemi Tűzvédelmi Szabályzat szerint a kollégiumi lakószobákra vonatkozó előírások a következők:

1.1. A lakószobákban nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely tüzet, vagy robbanást okozhat (pl. tűzveszélyes folyadékkal ruhát tisztítani).

1.2. A dohányzással kapcsolatos előírások:

Dohányozni csak az épületen kívül, a bejáratától 5 méteres távolságra szabad.

1.3. Elektromos hőfejlesztő készülékek használatakor az alábbi előírásokat kell betartani:

- a.) a lakószobákban elektromos főzőlapok (rezsók) használata szigorúan tilos! Ételfelmelegítés, főzés céljára a szintenkénti konyhákban található elektromos főzőlapok állnak rendelkezésre, melyek időkapcsolóval vannak ellátva.
- b.) a lakószobákban vasalót használni szigorúan tilos!
- c.) a szobákban kávéfőző, grillsütő, kenyérpíró-készülék, valamint merülő forraló használata szigorúan tilos!

- d.) elektromos hőszugárzó használata szigorúan tilos.

A hallgatói célú helyiségekre vonatkozó előírások megegyeznek a lakószobákra vonatkozó előírásokkal.

2. Klubhelyiségre, raktárakra, üzemi helyiségekre vonatkozó előírások

A klubhelyiségeket kizárólag a Kollégiumok Igazgatóság által meghatározott módon, céllal, előre számításokkal ellenőrzött létszámmal szabad használni.

A helyiségek használati szabályainak általános részét jelen szabályzat tartalmazza. A helyiségek nem a KI által történő közvetlen üzemeltetése esetén a bármilyen jogcímen üzemeltetést végző szervezet – a KI által elkészített - a Kancellária illetékeseinek jóváhagyásával készült szerződés alapján végezheti.

A szerződés alapján el kell készíteni a helyiség tűzvédelmi szabályait, kiürítési lehetőségeit tartalmazó dokumentumokat és azt véleményezés, illetve jóváhagyás céljára a Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóságra meg kell küldeni, a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal.

Alapelvként rögzíteni kell, hogy a használati és létszámkorlátra vonatkozó szabályok betartása a mindenkori üzemeltető rendezvényekkel és üzemeltetéssel összefüggő megbízottja a felelős! További alapelv, hogy a helyiségek, épületrészek tűzvédelmet érintő épület fenntartási felülvizsgálatait, karbantartásait, eszközigény biztosítását a KI végzi, végezteti. A bérelt, üzemeltetésre átadott területek bútorozását, berendezését, eszközigényét a mindenkori üzemeltető biztosítja a vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartásával és a KI-val egyeztetve.

Az egyes rendezvényeket a Kancellár által megbízott személyek és a Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság dolgozói mindenkor jogosultak ellenőrizni, szabálytalanság esetén a működést azonnal felfüggeszteni.

2.1. Bercsényi 28-30 Kollégium

2.1.1. Klubhelyiségekre vonatkozó előírások:

2.1.1.1. A földszinten lévő klubhelyiség

2.1.1.1.1. Befogadó képessége 100 fő

2.1.1.1.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a felelős!

2.1.1.1.3. A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos!

2.1.1.1.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek.

2.1.1.1.5. Elektromos eszközöket, berendezéseket, elosztókat kizárólag az épületrész, illetve helyiség terhelhetőségének megfelelően szabad használni. Az elektromos készülékek, eszközök, elosztók és egyéb szerelvények kizárólag az érvényben lévő jogszabálynak, szabványnak és gyártó művi előírásnak megfelelően helyezhetők el, illetve rendeltetésszerűen használhatók.

2.1.1.1.6. A helyiség ajtóit felett irányfényt világítást kell elhelyezni.

2.1.1.1.7. A tűzjelzővel védett helyiségben füstképződéssel, intenzív gőzszerű párologással járó, továbbá a füstérzékelők téves jelzését generáló tevékenység nem végezhető.

2.1.1.1.8. A terület üzemeltetése előtt napi szinten meg kell győződni az irányfényt világítás és a tűzjelző hálózat működőképességéről, a közlekedési utak állapotáról

és akadálymentességéről, az elektromos eszközök biztonságos működéséről, továbbá minden olyan biztonságot érintő berendezés megfelelő üzemeléséről, ami a rendezvény során a kiürítést és a bent lévők biztonságát befolyásolhatja.

2.1.1.2. Az alagsori klubhelyiség (Gödör)

2.1.1.2.1. Befogadó képessége 200 fő

2.1.1.2.2. A helyiségben csak a befogadóképességnek megfelelő létszám tartózkodhat. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a felelős!

2.1.1.2.3. A helyiségben a berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a menekülési útvonalak mindenkor biztosítottak legyenek.

2.1.1.2.4. Elektromos eszközöket, berendezéseket, elosztókat kizárólag az épületrész, illetve helyiség terhelhetőségének megfelelően szabad használni. Az elektromos készülékek, eszközök, elosztók és egyéb szerelvények kizárólag az érvényben lévő jogszabálynak, szabványnak és gyártó művi előírásnak megfelelően helyezhetők el, illetve rendeltetészerűen használhatók.

2.1.1.2.5. A helyiség ajtóit felett és a helyiség előterében a lépcsőig, illetve a földszinti szabadba vezető kijáratig irányfény világítást kell elhelyezni.

2.1.1.2.6. A tűzjelzővel védett helyiségben füstképződéssel, intenzív gőzszerű párologással járó, továbbá a füstérzékelők téves jelzését generáló tevékenység nem végezhető.

2.1.1.2.7. A terület üzemeltetése előtt napi szinten meg kell győződni az irányfény világítás és a tűzjelző hálózat működőképességéről, a közlekedési utak állapotáról és akadálymentességéről, az elektromos eszközök biztonságos működéséről, továbbá minden olyan biztonságot érintő berendezés megfelelő üzemeléséről, ami a rendezvény során a kiürítést és a bent lévők biztonságát befolyásolhatja.

2.1.1.2.8. Az alagsori helyiség előtt a férfi és a női WC mellett 1-1 db 6 kg-os porral oltót kell készenlétben tartani.

2.1.1.2.9. A helyiség előtti területen bútort, berendezési tárgyat elhelyezni tilos. Ülőbútort, kiszolgáló pultot az előtér lefelé vezető lépcsőjének jobb oldalán lévő oszlopsoron túl, valamint a hátsó fronton a közlekedési útvonalon kívül lehet kialakítani.

2.1.1.2.10. A tűzvédelmi szabályok betartásáért a mindenkori főrendező a felelős.

2.1.1.2.11. Az egyes rendezvényeket biztonsági szolgálat igénybevételel lehet megtartani, akik az épület, épületrész kiürítési lehetőségeit ismerik.

2.1.2. Raktárakra vonatkozó előírások:

2.1.2.1. A földszinti és alagsori területen található raktárak: ágynemű raktár, bútor raktár, tisztítószer raktár, selejt raktár, általános raktár. A raktárakban csak a rendeltetésnek megfelelő anyagok helyezhetők el.

- 2.1.2.2. A különféle anyagokat, eszközöket úgy kell tárolni, hogy a belső közlekedés lehetősége biztosított legyen.
- 2.1.2.3. A raktárakban éghető folyadékot, vagy robbanásveszélyes anyagot – kivétel az ilyen anyagokat is tartalmazó gyári csomagolású tisztítószeresek – elhelyezni tilos.

2.1.3.Kazánház és gépészeti terek tűzvédelmi előírásai:

- 2.1.3.1. A gépészeti terekben csak a berendezésekhez szükséges karbantartási anyagokat és eszközöket szabad tárolni olyan mennyiségben és módon, hogy az egyes berendezések kezelőelemei mindig hozzáférhetőek és a terület belső közlekedési útvonalai biztosítva legyenek.
- 2.1.3.2. A területen a lépcsőlejártnál 1 db 6 kg-os, a kazánházban 2 db 6 kg-os porral oltót kell készenlétbe helyezni.
- 2.1.3.3. A területen éghető folyadékot tárolni szigorúan tilos.

2.2. Martos Flóra Kollégium

2.2.1. Klubhelyiségre vonatkozó előírások (Csocsó-klub)

- 2.2.1.1. Befogadó képessége 270 fő.
- 2.2.1.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a felelős!
- 2.2.1.3. A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos!
- 2.2.1.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő belső közlekedési útvonalak, áramtalanítási lehetőségek és tűzvédelmi eszközök hozzáférhetősége biztosítottak legyenek.
- 2.2.1.5. Elektromos eszközöket, berendezéseket, elosztókat kizárólag az épületrész, illetve helyiség terhelhetőségének megfelelően szabad használni. Az elektromos készülékek, eszközök, elosztók és egyéb szerelvények kizárólag az érvényben lévő jogszabálynak, szabványnak és gyártó művi előírásnak megfelelően helyezhetők el, illetve rendeltetészerűen használhatók.
- 2.2.1.6. A helyiség kijáratai felett és a hozzá vezető útvonalon irányfény világítást kell létesíteni.
- 2.2.1.7. A terület üzemeltetése előtt napi szinten meg kell győződni az irányfény világítás és a tűzjelző hálózat működőképességéről, a közlekedési utak állapotáról és akadálymentességéről, az elektromos eszközök biztonságos működéséről, továbbá minden olyan biztonságot érintő berendezés megfelelő üzemeléséről, ami a rendezvény során a kiürítést és a bent lévők biztonságát befolyásolhatja.
- 2.2.1.8. Az egyes rendezvényeket biztonsági szolgálat igénybevételével lehet megtartani, akik az épület, épületrész kiürítési lehetőségeit ismerik.
- 2.2.1.9. A helyiségben 2 db 6 kg-os tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

2.2.2. Raktárakra vonatkozó előírások:

- 2.2.2.1. A földszinti és alagsori területen található raktárak: ágynemű raktár, bútor raktár, tisztítószer raktár, selejt raktár, általános raktárak. A raktárakban csak a rendeltetésnek megfelelő anyagok helyezhetők el.
- 2.2.2.2. A különféle anyagokat, eszközöket úgy kell tárolni, hogy a belső közlekedés lehetősége biztosított legyen.
- 2.2.2.3. A raktárakban éghető folyadékot, vagy robbanásveszélyes anyagot – kivétel az ilyen anyagokat is tartalmazó gyári csomagolású tisztítószerek – elhelyezni tilos.

2.2.3.Hőközpont és gépház tűzvédelmi előírásai:

- 2.2.3.1. A gépészeti terekben csak a berendezésekhez szükséges karbantartási anyagokat és eszközöket szabad tárolni olyan mennyiségben és módon, hogy az egyes berendezések kezelőelemei mindig hozzáférhetőek és a terület belső közlekedési útvonalai biztosítva legyenek.
- 2.2.3.2. A területen a lépcsőlejártnál és a hőközpont bejáratánál 1-1 db 6 kg-os porral oltót kell készenlétbe helyezni.
- 2.2.3.3. A területen éghető folyadékot tárolni szigorúan tilos.

2.3. _Baross Gábor Kollégium

2.3.1. Klubhelyiségekre vonatkozó előírások

2.3.1.1. _A földszinten lévő nagy terem

- 2.3.1.1.1. Befogadó képessége 200 fő.
- 2.3.1.1.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a felelős!
- 2.3.1.1.3. A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos!
- 2.3.1.1.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek.
- 2.3.1.1.5. A tűzvédelmi szabályok betartásáért a mindenkori rendezvény főszervezője a felelős.
- 2.3.1.2. Elektromos eszközöket, berendezéseket, elosztókat kizárólag az épületrész, illetve helyiség terhelhetőségének megfelelően szabad használni. Az elektromos készülékek, eszközök, elosztók és egyéb szerelvények kizárólag az érvényben lévő jogszabálynak, szabványnak és gyártó művi előírásnak megfelelően helyezhetők el, illetve rendeltetésszerűen használhatók.
- 2.3.1.3. A helyiség kijáratai felett és a hozzá vezető útvonalon irányfény világítást kell létesíteni.
- 2.3.1.4. A terület üzemeltetése előtt napi szinten meg kell győződni az irányfény világítás és a tűzjelző hálózat működőképességéről, a közlekedési utak állapotáról és akadálymentességéről, az elektromos eszközök biztonságos működéséről, továbbá minden olyan biztonságot érintő berendezés megfelelő üzemeléséről, ami a rendezvény során a kiürítést és a bent lévők biztonságát befolyásolhatja.
- 2.3.1.5. Az egyes rendezvényeket biztonsági szolgálat igénybevételével lehet megtartani, akik az épület, épületrész kiürítési lehetőségeit ismerik.

2.3.1.6. A földszinten lévő „Landler” terem

2.3.1.6.1. Befogadó képessége 150 fő.

2.3.1.6.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a felelős!

2.3.1.6.3. A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos!

2.3.1.6.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek.

2.3.1.6.5. A tűzvédelmi szabályok betartásáért a mindenkori rendezvény főszervezője a felelős.

2.3.1.6.6. A helyiségre vonatkozó további előírásai azonosak a fentiekkel.

2.3.1.7. Az alagsori klubhelyiség (HaBár)

2.3.1.7.1. _Befogadó képessége 170 fő.

2.3.1.7.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a felelős!

2.3.1.7.3. A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos!

2.3.1.7.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek.

2.3.1.7.5. A tűzvédelmi szabályok betartásáért a mindenkori rendezvény főszervezője a felelős.

2.3.1.7.6. A helyiségre vonatkozó egyéb tűzvédelmi előírások megegyeznek a fentiekkel.

2.3.2. Raktárakra vonatkozó előírások:

2.3.2.1. A földszinti és alagsori területen található raktárak: ágynemű raktár, bútor raktár, tisztítószer raktár, selejt raktár. A raktárakban csak a rendeltetésnek megfelelő anyagok helyezhetők el.

2.3.2.2. A különféle anyagokat, eszközöket úgy kell tárolni, hogy a belső közlekedés lehetősége biztosított legyen.

2.3.2.3. A raktárakban éghető folyadékot, vagy robbanásveszélyes anyagot – kivétel az ilyen anyagokat is tartalmazó gyári csomagolású tisztítószeresek – elhelyezni tilos.

2.3.3._Hőközpont és gépház tűzvédelmi előírásai:

2.3.3.1. A gépészeti terekben csak a berendezésekhez szükséges karbantartási anyagokat és eszközöket szabad tárolni olyan mennyiségben és módon, hogy az egyes berendezések kezelőelemei mindig hozzáférhetőek és a terület belső közlekedési útvonalai biztosítva legyenek.

2.3.3.2. A területen a lépcsőlejártnál 1 db 6 kg-os porral oltót kell készenlétbe helyezni.

2.3.3.3. A területen éghető folyadékot tárolni szigorúan tilos.

2.4. Vásárhelyi Pál Kollégium

2.4.1. Klubhelyiségekre vonatkozó előírások

2.4.1.1. A földszinten lévő nagy terem

2.4.1.1.1. Befogadó képessége 299 fő

2.4.1.1.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a felelős!

2.4.1.1.3. A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos

2.4.1.1.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek

2.4.1.1.5. Elektromos eszközöket, berendezéseket, elosztókat kizárólag az épületrész, illetve helyiség terhelhetőségének megfelelően szabad használni. Az elektromos készülékek, eszközök, elosztók és egyéb szerelvények kizárólag az érvényben lévő jogszabálynak, szabványnak és gyártó művi előírásnak megfelelően helyezhetők el, illetve rendeltetésszerűen használhatók.

2.4.1.1.6. A helyiség kijáratai felett és a hozzá vezető útvonalon biztonsági és irányfény világítást kell létesíteni, illetve üzemeltetni.

2.4.1.2. A terület üzemeltetése előtt napi szinten meg kell győződni az irányfény világítás és a tűzjelző hálózat működőképességéről, a közlekedési utak állapotáról és akadálymentességéről, az elektromos eszközök biztonságos működéséről, továbbá minden olyan biztonságot érintő berendezés megfelelő üzemeléséről, ami a rendezvény során a kiürítést és a bent lévők biztonságát befolyásolhatja.

2.4.1.3. Az egyes rendezvényeket biztonsági szolgálat igénybevételével lehet megtartani, akik az épület, épületrész kiürítési lehetőségeit ismerik.

2.4.1.4. A helyiségben 2 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

2.4.1.5. Az alsorsori klubhelyiség (Drönk)

2.4.1.5.1. Befogadó képessége 84 fő

2.4.1.5.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a felelős!

2.4.1.5.3. A létszám helyiség előterében tartózkodókkal együtt nem haladhatja meg a 100 főt.

2.4.1.5.4. A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos

- 2.4.1.5.5. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek.
- 2.4.1.5.6. A helyiségben 1 db 6 kg-os porral oltót kell elhelyezni a pultban.
- 2.4.1.5.7. Az egyéb tűzvédelmi szabályok megegyeznek a nagyteremre vonatkozó feltételekkel.

2.4.2.. Raktárakra vonatkozó előírások:

- 2.4.2.1. A földszinti és alagsori területen található raktárak: ágynemű raktár, bútor raktár, tisztítószer raktár, selejt raktár, általános raktárak. A raktárakban csak a rendeltetésnek megfelelő anyagok helyezhetők el.
- 2.4.2.2. A különféle anyagokat, eszközöket úgy kell tárolni, hogy a belső közlekedés lehetősége biztosított legyen.
- 2.4.2.3. A raktárakban éghető folyadékot, vagy robbanásveszélyes anyagot – kivétel az ilyen anyagokat is tartalmazó gyári csomagolású tisztítószeresek – elhelyezni tilos.

2.4.3. Kazánház tűzvédelmi előírásai:

- 2.4.3.1. _A kazánházban csak a berendezésekhez szükséges karbantartási anyagokat, vízlágyítót és a kezeléshez javításhoz szükséges eszközöket szabad tárolni olyan mennyiségben és módon, hogy az egyes berendezések kezelőelemei mindig hozzáférhetőek és a terület belső közlekedési útvonalai biztosítva legyenek.
- 2.4.3.2. _A területen a folyosón 1 db 6 kg-os és a kazánház bejáratánál 2 db 6 kg-os porral oltót kell készenlétbe helyezni.
- 2.4.3.3. A területen éghető folyadékot tárolni szigorúan tilos.

2.5. WignerJenőKollégium

2.5.1. Klubhelyiségekre vonatkozó előírások

2.5.1.1. A földszinten lévő klubhelyiség

2.5.1.1.1. Befogadó képessége 250 fő

2.5.1.1.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a felelős!

2.5.1.1.3. A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos

2.5.1.1.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek.

2.5.1.1.5. Egyéb tűzvédelmi előírások a Roller Klub előírásaival megegyezők.

2.5.1.2. Az alagsori klubhelyiség (Roller)

2.5.1.2.1. Befogadó képessége 290 fő

2.5.1.2.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a felelős!

2.5.1.2.3. A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos

2.5.1.2.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek.

2.5.1.2.5. Elektromos eszközöket, berendezéseket, elosztókat kizárólag az épületrész, illetve helyiség terhelhetőségének megfelelően szabad használni. Az elektromos készülékek, eszközök, elosztók és egyéb szerelvények kizárólag az érvényben lévő jogszabálynak, szabványnak és gyártó művi előírásnak megfelelően helyezhetők el, illetve rendeltetésszerűen használhatók.

2.5.1.2.6. A helyiség kijáratai felett és a hozzá vezető útvonalon biztonsági és irányfény világítást kell létesíteni, illetve üzemeltetni.

2.5.1.3. A terület üzemeltetése előtt napi szinten meg kell győződni az irányfény világítás és a tűzjelző hálózat működőképességéről, a közlekedési utak állapotáról és akadálymentességéről, az elektromos eszközök biztonságos működéséről, továbbá minden olyan biztonságot érintő berendezés megfelelő üzemeléséről, ami a rendezvény során a kiürítést és a bent lévők biztonságát befolyásolhatja.

2.5.1.4. Az egyes rendezvényeket biztonsági szolgálat igénybevételével lehet megtartani, akik az épület, épületrész kiürítési lehetőségeit ismerik.

2.5.1.5. A helyiségben 2 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket és 1 db fali tűzcsapot kell készenlétben tartani.

2.5.1.6. _A pinceszinti teaház

2.5.1.6.1. Befogadó képessége 30 fő

2.5.1.6.2. A területen használt elektromos eszközöket csak a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően, felügyelet mellett szabad működtetni. Azok feleljenek meg a hatályos jogszabályi és egyéb biztonsági követelményeknek, valamint a hálózat terhelhetőségének.

2.5.1.6.3. A rendezvény végén a terület teljes áramtalanítását el kell végezni.

2.5.1.6.4. A területen 1 db 6-kg-os porral oltót kell elhelyezni.

2.5.1.6.5. A területen a működés során az irányfény világítás működőképességéről meg kell győződni. Felelős a mindenkori pultos.

2.5.2. _Raktárakra vonatkozó előírások:

2.5.2.1. A földszinti és alagsori területen található raktárak: ágynemű raktár, bútor raktár, tisztítószer raktár, selejt raktár. A raktárakban csak a rendeltetésnek megfelelő anyagok helyezhetők el.

2.5.2.2. A különféle anyagokat, eszközöket úgy kell tárolni, hogy a belső közlekedés lehetősége biztosított legyen.

2.5.2.3. A raktárakban éghető folyadékot, vagy robbanásveszélyes anyagot – kivétel az ilyen anyagokat is tartalmazó gyári csomagolású tisztítószerek – elhelyezni tilos.

2.5.3. _Kazánház tűzvédelmi előírásai:

2.5.3.1. _A kazánházban csak a berendezésekhez szükséges karbantartási anyagokat, vízlágyítót és a kezeléshez javításhoz szükséges eszközöket szabad tárolni olyan mennyiségben és módon, hogy az egyes berendezések kezelőelemei mindig hozzáférhetőek és a terület belső közlekedési útvonalai biztosítva legyenek.

2.5.3.2. _A területen a folyosón 1 db 6 kg-os és a kazánház bejáratánál 2 db 6 kg-os porral oltót kell készenlétbe helyezni.

2.5.3.3. A területen éghető folyadékot tárolni szigorúan tilos.

III.**III/A****A VÁSÁRHELYI PÁL KOLLÉGIUM TŰZRIADÓ TERVE****1. FELADATOK A TŰZ ÉSZLELÉSE ESETÉN**

- 1.1. Az épület legfontosabb tűzvédelmi jellemzői: befogadó képessége 727 fő
Az épület alagsor, földszint+9 illetve 10 emeletes középmagas, U alakú, A és B épületszárnyból és összekötő tagból álló, zárt középfolyosós, egy tűszakaszból áll, ami annyit jelent, hogy a beépített épületszerkezetek (falak, ajtók, szellőző berendezések alkatrészei stb.) a tűz és füst terjedése szempontjából nincsenek tűzgátló szerkezetekkel elválasztva külön terekre.
A menekülés segítése érdekében mindkét szárnyban főlépcsőház, illetve melléklépcsőház lett kialakítva.

A lépcsőházból az alábbi helyeken lévő ajtók nyílnak a szabadba:

Főlépcsőházból: főbejárat ajtó, a Kruspér utca felé.

A melléklépcsőházból az alagsornál a belső udvar felé, a teherkapu irányába.

Nyitásuk kézzel történik.

A folyosók természetes szellőzéssel lettek ellátva, melynek működése a folyosó végén nyitható ablak!

A folyosókon szintenként 6 illetve 4 kg-os tűzoltó készülék találhatóak, amelyek kezdeti tüzek oltására alkalmasak, továbbá szintenként és épületszárnyanként 2-2 db, fali tűzcsap áll rendelkezésre.

A tűzvédelemről kiadott 1996. évi XXXI. Törvény 5. §. /1/ bekezdésében foglaltak szerint: „Aki tüzet, vagy annak veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak....!”

A Vásárhelyi Kollégiumban a riasztással összefüggő feladatokat a kollégium dolgozóival közösen kell végrehajtani az alábbiak szerint:

A Kollégium portájára személyesen, szóbeli, vagy telefonon, érkezett tűzjelzés vétele, és a további intézkedések megtétele a mindenkori szolgálatos portás feladata!

A TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA A TŰZOLTÓSÁG FELÉ A PORTÁS-ra hárul. A tűzoltóságot a városi, vagy mobil távbeszélő készülékén a

105

hívószámon kell riasztani.

Amennyiben a hívás sikertelen marad, a

112-es SEGÉLYHÍVÓT KELL HÍVNI!

A tüzeset jelzője a tűzoltósággal a következőket közölje:

- hol van a tűz, és mekkora a terjedelme,
- emberélet van-e veszélyben,
- mi ég, (pl. lakószoba, raktár, iroda)
- mondja be a nevét, és távbeszélő készülékének hívószámát.

2. TÚZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA UTÁN A TOVÁBBI FELADATOK

A belső riasztást szolgáló hangosítón keresztül a portás a következő szöveget mondja be:

„A kollégiumi mentorok és hallgatói gondnokok, azonnal jöjjenek a portára!”

A megjelenteket tájékoztassa az eseményekről. Kérje fel a megjelenteket, hogy segítsék a feladatok végrehajtásában. Szintenként 2 fő mentort kell kijelölni, akik a szint kiürítését irányítják.

Az eseményt azonnal jelentse a Kollégium igazgatójának!

Szükség esetén a hangosítón keresztül pontosítsák az épület kiürítési lehetőségeit, különösen akkor, amikor valamelyik lépcsőház megközelítését füst, vagy hőhatás akadályozza.

A megjelentek a kollégisták bevonásával, igénybe vételével azonnal kezdjék meg az épület szükséges mértékű kiürítését, továbbá a jelenlévőktől elvárható módon a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel a tűz oltását, és kíséreljék meg az életveszélybe került emberek kimentését!

- 2.1. Az ügyeletes portás, a helyszínre – elsőként – érkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztassa a tüzeset helyéről, és a rendelkezésre álló információkról. A jelen lévő kollégiumi dolgozók közül kérjen kíséret a tűzoltók mellé, ha arra igényt tartanak, és az adott körülmények azt lehetővé teszik.

3. A PORTASZOLGÁLAT TOVÁBBI FELADATAI

- 3.1. A szükségessé váló szakaszos, vagy teljes feszültségmentesítést a tűzoltóság intézkedése szerint hajtsa végre.
- 3.2. Az áramtalanítás előtt a lifteket a tűzmenetkapcsolók igénybe vételével le kell hozni a földszintre és áramtalanítani kell. Az épület teljes áramtalanítását csak szakember végezheti, meneküléshez a világításnak működnie kell.
- 3.3. Nyissa ki az épület összes ki- és bejáratainak, valamint a vészkijáratok ajtóit.
- 3.4. Készítse elő a veszélyeztetett helyiségek ajtóinak kulcsait.
- 3.5. A munkaszünet ideje alatt bekövetkezett tüzesetet (káresetet) rögzítse a portanaplóban, és a lehető legrövidebb időn belül jelentse az
- igazgatónak,
 - a Tűzvédelmi Osztálynak.
- 3.6. A bekövetkezett eseményekről soron kívül tájékoztatni kell a BME Diszpécser Szolgálatát 463-44-44 városi számon, vagy a 44-44 egyetemi melléken.

4. FELADATOK TŰZOLTÁS, ÉLETMENTÉS ÉS AZ INDOKOLTTÁ VÁLT KIÜRÍTÉS ESETÉN

- 4.1. Az állampolgárok, (a Kollégium esetében különösen: a kollégiumi tanárok, a gondnok és a kollégium dolgozói) a tűzoltásban, a műszaki- és életmentésben-ellenszolgáltatás nélkül-életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk figyelembe vételével, elvárható személyes részvétellel, adatok, információk közlésével KÖTELESEK KÖZREMŰKÖDNI.
- 4.2. Tűzoltási feladatok: a veszélyeztetett személyek, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele (Ttv. 4. §. /4/ bek.)
- 4.3. Közvetlen életveszélyben lévőknek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban, körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók elvesztése, és ezekből saját erejükönél fogva nem képesek kimenekülni.

- 4.4. Közvetett életveszélyben lévőknek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélyből saját erejükönél fogva képesek kimenekülni.
- 4.5. A mentési sorrendet a TŰZOLTÁS VEZETŐ dönti el. A veszélyeztetett személy mentését – annak akarta ellenére is- végre kell hajtani.
- 4.6. A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell végrehajtania.
- 4.7. A tűzoltást vezető az életmentés elrendelésekor dönt:
- a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentéséből,
 - a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról,
 - a mentés módjáról és eszközeiről,
 - a mentést végrehajtók parancsnokának kijelöléséről,
- 4.8. Olyan mentési módokat kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat kell választani. Ennek hiányában a tűzoltóság, illetőleg más szervezet mentőeszközei használhatók.
- A mentési útvonalat a mentés ideje alatt biztosítani kell.
- 4.9. A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után: a tűzoltás és az életmentés felelős vezetője a tűzoltás vezető. A káreset helyszínén más személy csak a tűzoltás vezető előzetes egyetértésével és tudomásul vételével intézkedhet.
- 4.10. A tűzoltás vezető a tűz- és az emberi élet veszélyeztetése esetén minden tevékenységet korlátozhat, elrendelheti az illetéktelen, vagy veszélyeztetett személyek, vagy az anyagi javak eltávolítását, a terület részleges, vagy teljes kiürítését.
- 4.11. Valamennyi lakószint minden lakószobájában és közösségi tereiben (időtálló kivételben) jól látható módon el kell helyezni a TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁST, amely tartalmazza a legfontosabb tudni- és tennivalókat, az adott helyiségből kiindulva a legközelebbi menekülési útvonalat.

5. A TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁS-t

- a magyar nyelvű szövegezésen kívül legalább német és angol nyelven is el kell készíteni, és ki kell függeszteni.
- a kollégiumban elhelyezett hallgatók számára oktatás tárgyává kell tenni, és tájékoztatni kell a külföldi szállóvendégeket.

6. TŰZOLTÁS CÉLJÁBÓL IGÉNYBE VEHETŐ TŰZOLTÓ TECHNIKAI FELSZERELÉSEK ÉS TŰZOLTÓ VÍZSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK

- 6.1. Az épületben (megfelelő számban) tűz esetén, a kezdeti kisebb tüzek oltására rendszeresített, felszerelt, és állandóan készenlétben tartott hordozható tűzoltó készülékek állnak rendelkezésre. Ezek konkrét helyét a kifüggesztett alaprajzok tartalmazzák.
- 6.2. A tűzoltó készülékek hollétét, (illetve felszerelési helyét) oltótulajdonságait és kezelésük módját a Kollégium dolgozóinak ismerniük kell. Ezért az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, kiképzéseken rendszeresen részt kell venniük.

- 6.3. A tüzesethez riasztott és a helyszínre érkező TŰZOLTÓSÁG az utcai tűzcsapokról és az épületben lévő fali –tűzcsapokról, szerelt vízkivételi helyekről tud beavatkozni, illetve alapvezetéket és oltósugarakat szerelni.

III/B

A BERCSÉNYI KOLLÉGIUM TŰZRIADÓ TERVE

1. FELADATOK A TŰZ ÉSZLELÉSE ESETÉN

- 1.1. Az épület legfontosabb tűzvédelmi jellemzői: befogadó képessége 278 fő

Az épület alagsor, földszint+5 emeletes középmagas, zárt középfolyosós, egy tűszakaszból áll, ami annyit jelent, hogy a beépített épületszerkezetek (falak, ajtók, szellőző berendezések alkatrészei stb.) a tűz és füst terjedése szempontjából nincsenek tűzgátló szerkezetekkel elválasztva külön terekre.

A menekülés segítése érdekében a főlépcsőház szintenként füstelvezető ablakkal lett ellátva, amelyek kézi működésűek.

A főlépcsőházon kívül az alagsorból a földszintre, illetve az udvari bejáró felé még egy lépcsőház lett kialakítva, amelyen keresztül a klubhelyiségből és a magasföldszint tornaterem felől lehet a szabadba távozni.

A lépcsőházakból az alábbi helyeken lévő ajtók nyílnak a szabadba:

Főlépcsőházból: főbejárat ajtó, a Bercsényi utca felé.

Az alagsori lépcsőházból: tornaterem felől és az alagsorból az udvar felé.

Nyitásuk kézzel történik.

A belső udvarból a teherkapun keresztül lehet kijutni a Bercsényi utcára.

A folyosók elszívásos szellőzéssel lettek ellátva, működésük a folyosó bejárat ajtója mellett elhelyezett illetve a portáról kapcsológombbal lehetséges. A szellőzőrácsok eltorlaszolása, lefedése, működésének akadályozása tilos!

A teljes épület gyengeáramú automatikus füst és hőmérséklet érzékelőkkel van ellátva, a közlekedési útvonalakon kiegészítve kézi jelzésadókkal, továbbá hangjelzőkkel.

A folyosókon szintenként 6 illetve 4 kg-os tűzoltó készülék található, amelyek kezdeti tüzek oltására alkalmasak.

A tűzvédelemről kiadott 1996. évi XXXI. Törvény 5. §. /1/ bekezdésében foglaltak szerint: „Aki tüzet, vagy annak veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak....!”

A Bercsényi 28-30. Kollégiumban a riasztással összefüggő feladatokat a kollégium dolgozóival közösen kell végrehajtani az alábbiak szerint:

A Kollégium portájára személyesen, szóbeli, vagy telefonon, továbbá gyengeáramú tűzjelzőn keresztül érkezett tűzjelzés vétele, és a további intézkedések megtétele a mindenkori szolgálatos portás feladata!

A TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA A TŰZOLTÓSÁG FELÉ A PORTÁS-ra hárul. A tűzoltóságot a városi, vagy mobil távbeszélő készülékén a

105

hívószámon kell riasztani.

Amennyiben a hívás sikertelen marad, a

112-es SEGÉLYHÍVÓT KELL HÍVNI!

A tüzeset jelzője a tűzoltósággal a következőket közölje:

- e) hol van a tűz, és mekkora a terjedelme,

- f) emberélet van-e veszélyben,
- g) mi ég, (pl. lakószoba, raktár, iroda)
- h) mondja be a nevét, és távbeszélő készülékének hívószámát.

2. TÚZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA UTÁN A TOVÁBBI FELADATOK

A belső riasztást szolgáló hangosítón keresztül a portás a következő szöveget mondja be:

„ A kollégiumi mentorok és hallgatói gondnokok, azonnal jöjjenek a portára!”

A megjelenteket tájékoztassa az eseményekről. Kérje fel a megjelenteket, hogy segítsék a feladatok végrehajtásában. Szintenként 2 fő mentort kell kijelölni, akik a szint kiürítését irányítják.

Az eseményt azonnal jelentse a Kollégium igazgatójának!

Szükség esetén a hangosítón keresztül pontosítsák az épület kiürítési lehetőségeit, különösen akkor, amikor valamelyik lépcsőház megközelítését füst, vagy hőhatás akadályozza.

A megjelentek a kollégisták bevonásával, igénybe vételével azonnal kezdjék meg az épület szükséges mértékű kiürítését, továbbá a jelenlévőktől elvárható módon a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel a tűz oltását, és kíséreljék meg az életveszélybe került emberek kimentését!!!

- 2.1. Az ügyeletes portás, a helyszínre – elsőként – érkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztassa a tüzeset helyéről, és a rendelkezésre álló információkról. A jelen lévő kollégiumi dolgozók közül kérjen kísérőt a tűzoltók mellé, ha arra igényt tartanak, és az adott körülmények azt lehetővé teszik.

3. A PORTASZOLGÁLAT TOVÁBBI FELADATAI

- 3.1. A szükségessé váló szakaszos, vagy teljes feszültségmentesítést a tűzoltóság intézkedése szerint hajtsa végre.
- 3.2. Az áramtalanítás előtt a liftet a tűzmenetkapcsolók igénybe vételével le kell hozni a földszintre és áramtalanítani kell. Az épület teljes áramtalanítását csak szakember végezheti, meneküléshez a világításnak működnie kell.
- 3.3. Nyissa ki az épület összes ki- és bejáratainak, valamint a vészkijáratok ajtóit.
- 3.4. Készítse elő a veszélyeztetett helyiségek ajtóinak kulcsait.
- 3.5. A munkaszünet ideje alatt bekövetkezett tüzesetet (káresetet) rögzítse a portanaplóban, és a lehető legrövidebb időn belül jelentse az
 - igazgatónak,
 - a Tűzvédelmi Osztálynak.
- 3.6. A bekövetkezett eseményekről soron kívül tájékoztatni kell a BME Diszpécser Szolgálatát 463-44-44 városi számon, vagy a 44-44 egyetemi melléken.

4. FELADATOK TÚZOLTÁS, ÉLETMENTÉS ÉS AZ INDOKOLTÁ VÁLT KIÜRÍTÉS ESETÉN

- 4.1. Az állampolgárok, (a Kollégium esetében különösen: a kollégiumi tanárok, a gondnok és a kollégium dolgozói) a tűzoltásban, a műszaki- és életmentésben -ellenőrzés nélküli- életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk figyelembe vételével, elvárható személyes részvétellel, adatok, információk közlésével **KÖTELESEK KÖZREMŰKÖDNI.**
- 4.2. Tűzoltási feladatok: a veszélyeztetett személyek, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele (Ttv. 4. §./4/ bek.)

- 4.3. Közvetlen életveszélyben lévőknek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban, körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók elvesztése, és ezekből saját erejüknél fogva nem képesek kimenekülni.
- 4.4. Közvetett életveszélyben lévőknek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélyből saját erejüknél fogva képesek kimenekülni.
- 4.5. A mentési sorrendet a TŰZOLTÁS VEZETŐ dönti el. A veszélyeztetett személy mentését –annak akarta ellenére is- végre kell hajtani.
- 4.6. A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell végrehajtania.
- 4.7. A tűzoltást vezető az életmentés elrendelésekor dönt:
- e) a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentéséből,
 - f) a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról,
 - g) a mentés módjáról és eszközeiről,
 - h) a mentést végrehajtók parancsnokának kijelöléséről,
- 4.8. Olyan mentési módokat kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat kell választani. Ennek hiányában a tűzoltóság, illetőleg más szervezet mentőeszközei használhatók.
- A mentési útvonalat a mentés ideje alatt biztosítani kell.
- 4.9. A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után: a tűzoltás és az életmentés felelős vezetője a tűzoltás vezető. A káreset helyszínén más személy csak a tűzoltás vezető előzetes egyetértésével és tudomásul vételével intézkedhet.
- 4.10. A tűzoltás vezető a tűz- és az emberi élet veszélyeztetése esetén minden tevékenységet korlátozhat, elrendelheti az illetéktelen, vagy veszélyeztetett személyek, vagy az anyagi javak eltávolítását, a terület részleges, vagy teljes kiürítését.
- 4.11. Valamennyi lakószint minden lakószobájában és közösségi helységeiben (időtálló kivételben) jól látható módon el kell helyezni a TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁST, amely tartalmazza a legfontosabb tudni- és tennivalókat, az adott helyiségből kiindulva a legközelebbi menekülési útvonalat.

5. A TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁS-t

- a magyar nyelvű szövegezésen kívül legalább német és angol nyelven is el kell készíteni, és ki kell függeszteni.
- a kollégiumban elhelyezett hallgatók számára oktatás tárgyává kell tenni, és tájékoztatni kell a külföldi szállóvendégeket.

6. TŰZOLTÁS CÉLJÁBÓL IGÉNYBE VEHETŐ TŰZOLTÓ TECHNIKAI FELSZERELÉSEK ÉS TŰZOLTÓ VÍZSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK

- 6.1. Az épületben (megfelelő számban) tűz esetén, a kezdeti kisebb tüzek oltására rendszeresített, felszerelt, és állandóan készenlétben tartott hordozható tűzoltó készülékek állnak rendelkezésre. Ezek konkrét helyét a kifüggesztett alaprajzok tartalmazzák.
- 6.2. A tűzoltó készülékek hollétét, (illetve felszerelési helyét) oltótulajdonságait és kezelésük módját a Kollégium dolgozóinak ismerniük kell. Ezért az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, kiképzéseken rendszeresen részt kell venniük.

- 6.3. A tűzesethez riasztott és a helyszínre érkező TŰZOLTÓSÁG az utcai tűzcsapokról és az épületben lévő fali –tűzcsapokról, szerelt vízkivételi helyekről tud beavatkozni, illetve alapvezetéket és oltósugarakat szerelni.

III/C

A MARTOS FLÓRA KOLLÉGIUM TŰZRIADÓ TERVE

1. FELADATOK A TŰZ ÉSZLELÉSE ESETÉN

- 1.1. Az épület legfontosabb tűzvédelmi jellemzői: befogadó képessége 410 fő

:

Az épület alagsor, földszint+7 emeletes középmagas, zárt középfolyosós, egy tűzszakaszból áll, ami annyit jelent, hogy a beépített épületszerkezetek (falak, ajtók, szellőző berendezések alkatrészei stb.) a tűz és füst terjedése szempontjából nincsenek tűzgátló szerkezetekkel elválasztva külön terekre. Az épületben két lépcsőház található az épület két hosszanti végén.

A főlépcsőházon keresztül a földszintre, a főbejárat előterébe lehet jutni, ahonnan közvetlenül az utcára tudnak eltávozni a benttartózkodók.

A „hátsó lépcsőházból a földszinten keresztül az udvar felé lehet az épületből kijutni, onnan a teherkapun át az utcára.

A teljes épületben, a közlekedési útvonalakon szintenként 2-2 kézi jelzésadó van telepítve, amelyek üvegének betörésével tűzjelzés adható a portára.

A folyosókon szintenként 2 db fali tűzcsap, továbbá 6 illetve 4 kg-os tűzoltó készülék található, amelyek kezdeti tüzek oltására alkalmasak.

A tűzvédtelemről kiadott 1996. évi XXXI. Törvény 5. §. /1/ bekezdésében foglaltak szerint: „Aki tüzet, vagy annak veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak....!”

A BME Martos Flóra Kollégiumban a riasztással összefüggő feladatokat a kollégium dolgozóival közösen kell végrehajtani az alábbiak szerint:

A Kollégium portájára személyesen, szóbeli, vagy telefonon, továbbá gyengeáramú tűzjelzőn keresztül érkezett tűzjelzés vétele, és a további intézkedések megtétele a mindenkori szolgálatos portás feladata!

A TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA A TŰZOLTÓSÁG FELÉ A PORTÁS-ra hárul. A tűzoltóságot a városi, vagy mobil távbeszélő készülékén a

105

hívószámon kell riasztani.

Amennyiben a hívás sikertelen marad, a

112-es SEGÉLYHÍVÓT KELL HÍVNI!

A tüzeset jelzője a tűzoltósággal a következőket közölje:

- a.) hol van a tűz, és mekkora a terjedelme,
- b.) emberélet van-e veszélyben,
- c.) mi ég, (pl. lakószoba, raktár, iroda)
- d.) mondja be a nevét, és távbeszélő készülékének hívószámát.

2. TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA UTÁN A TOVÁBBI FELADATOK

A belső riasztást szolgáló hangosítón keresztül a portás a következő szöveget mondja be:

„ A kollégiumi mentorok és hallgatói gondnokok azonnal jöjjenek a portára!”

A megjelenteket tájékoztassa az eseményekről. Kérje fel a megjelenteket, hogy segítsék a feladatok végrehajtásában. Szintenként 2 fő mentort kell kijelölni, akik a szint kiürítését irányítják.

Az eseményt azonnal jelentse a Kollégium igazgatójának!

Szükség esetén a hangosítón keresztül pontosítsák az épület kiürítési lehetőségeit, különösen akkor, amikor valamelyik lépcsőház megközelítését füst, vagy hőhatás akadályozza.

A megjelentek a kollégisták bevonásával, igénybe vételével azonnal kezdjék meg az épület szükséges mértékű kiürítését, továbbá a jelenlévőktől elvárható módon a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel a tűz oltását, és kíséreljék meg az életveszélybe került emberek kimentését!!!

- 2.1. Az ügyeletes portás, a helyszínre –elsőként- érkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztassa a tüzeset helyéről, és a rendelkezésre álló információkról. A jelen lévő kollégiumi dolgozók közül kérjen kísérőt a tűzoltók mellé, ha arra igényt tartanak, és az adott körülmények azt lehetővé teszik.

3. A PORTASZOLGÁLAT TOVÁBBI FELADATAI

- 3.1. A szükségessé váló szakaszos, vagy teljes feszültségmentesítést a tűzoltóság intézkedése szerint hajtsa végre.
- 3.2. Az áramtalanítás előtt a lifteket a tűzmenetkapcsolók igénybe vételével le kell hozni a földszintre és áramtalanítani kell. Az épület teljes áramtalanítását csak szakember végezheti, meneküléshez a világításnak működnie kell.
- 3.3. Nyissa ki az épület összes ki- és bejáratainak, valamint a vészkijáratok ajtóit.
- 3.4. Készítse elő a veszélyeztetett helyiségek ajtóinak kulcsait.
- 3.5. A munkaszünet ideje alatt bekövetkezett tüzesetet (káresetet) rögzítse a portanaplóban, és a lehető legrövidebb időn belül jelentse az
- igazgatónak,
 - a Tűzvédelmi Osztálynak.

A bekövetkezett eseményekről soron kívül tájékoztatni kell a BME Diszpécser Szolgálatát 463-44-44 városi számon, vagy a 44-44 egyetemi melléken.

4. FELADATOK TŰZOLTÁS, ÉLETMENTÉS ÉS AZ INDOKOLTTÁ VÁLT KIÜRÍTÉS ESETÉN

- 4.1. Az állampolgárok, (a Kollégium esetében különösen: a kollégiumi tanárok, a gondnok és a kollégium dolgozói) a tűzoltásban, a műszaki- és életmentésben-ellenszolgáltatás nélkül- életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk figyelembe vételével, elvárható személyes részvétellel, adatok, információk közlésével **KÖTELESEK KÖZREMŰKÖDNI.**
- 4.2. Tűzoltási feladatok: a veszélyeztetett személyek, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele (Ttv. 4. §. /4/ bek.)
- 4.3. Közvetlen életveszélyben lévőknek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban, körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók elvesztése, és ezekből saját erejüknél fogva nem képesek kimenekülni.

- 4.4. Közvetett életveszélyben lévőknek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélyből saját erejüknel fogva képesek kimenekülni.
- 4.5. A mentési sorrendet a TŰZOLTÁS VEZETŐ dönti el. A veszélyeztetett személy mentését –annak akarta ellenére is- végre kell hajtani.
- 4.6. A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell végrehajtania.
- 4.7. A tűzoltást vezető az életmentés elrendelésekor dönt:
- a.) a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentéséből,
 - b.) a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról,
 - c.) a mentés módjáról és eszközeiről,
 - d.) a mentést végrehajtók parancsnokának kijelöléséről,
- 4.8. Olyan mentési módokat kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat kell választani. Ennek hiányában a tűzoltóság, illetőleg más szervezet mentőeszközei használhatók.
- A mentési útvonalat a mentés ideje alatt biztosítani kell.
- 4.9. A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után: a tűzoltás és az életmentés felelős vezetője a tűzoltás vezető. A káreset helyszínén más személy csak a tűzoltás vezető előzetes egyetértésével és tudomásul vételével intézkedhet.
- 4.10. A tűzoltás vezető a tűz- és az emberi élet veszélyeztetése esetén minden tevékenységet korlátozhat, elrendelheti az illetéktelen, vagy veszélyeztetett személyek, vagy az anyagi javak eltávolítását, a terület részleges, vagy teljes kiürítését.
- 4.11. Valamennyi lakószint minden lakószobájában és közösségi helyiségében (időtálló kivételben) jól látható módon el kell helyezni a TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁST, amely tartalmazza a legfontosabb tudni- és tennivalókat, az adott helyiségből kiindulva a legközelebbi menekülési útvonalat.

5. A TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁS-t

- a magyar nyelvű szövegezésen kívül legalább német és angol nyelven is el kell készíteni, és ki kell függeszteni.
- a kollégiumban elhelyezett hallgatók számára oktatás tárgyává kell tenni, és tájékoztatni kell a külföldi szállóvendégeket.

6. TŰZOLTÁS CÉLJÁBÓL IGÉNYBE VEHETŐ TŰZOLTÓ TECHNIKAI FELSZERELÉSEK ÉS TŰZOLTÓ VÍZSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK

- 6.1. Az épületben (megfelelő számban) tűz esetén, a kezdeti kisebb tüzek oltására rendszeresített, felszerelt, és állandóan készenlétkben tartott hordozható tűzoltó készülékek állnak rendelkezésre. Ezek konkrét helyét a kifüggesztett alaprajzok tartalmazzák.
- 6.2. A tűzoltó készülékek hollétét, (illetve felszerelési helyét) oltótulajdonságait és kezelésük módját a Kollégium dolgozóinak ismerniük kell. Ezért az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, kiképzéseken rendszeresen részt kell venniük.
- 6.3. A tűzesethez riasztott és a helyszínre érkező TŰZOLTÓSÁG az utcai tűzcsapokról és az épületben lévő fali –tűzcsapokról, szerelt vízkivételi helyekről tud beavatkozni, illetve alapvezetéket és oltósugarakat szerelni.

III/D

A BAROSS GÁBOR KOLLÉGIUM TŰZRIADÓ TERVE

1. FELADATOK A TŰZ ÉSZLELÉSE ESETÉN

1.1. Az épület legfontosabb tűzvédelmi jellemzői: befogadó képessége 321 fő

Az épület alagsor, földszint+4 emeletes középmagas, zárt oldalfolyosós, egy tűzszakaszból áll, ami annyit jelent, hogy a beépített épületszerkezetek (falak, ajtók, szellőző berendezések alkatrészei stb.) a tűz és füst terjedése szempontjából nincsenek tűzgátló szerkezetekkel elválasztva külön terekre. Az épületben egy fő és két mellék lépcsőház található az épület két hosszanti végén.

A főlépcsőházon keresztül a földszintre, a főbejárat előterébe lehet jutni, ahonnan közvetlenül az utcára tudnak eltávozni a benttartózkodók.

A „hátsó lépcsőházból a földszinten keresztül az udvar felé lehet az épületből kijutni, onnan a teherkapun át az utcára.

Az épületben, a déli szárnyon a közlekedési útvonalakon szintenként 2-2 kézi jelzésadó van telepítve, amelyek üvegének betörésével tűzjelzés adható a portára, valamint az itt található lakószobákban automatikus füstérzékelők lettek felszerelve.

A folyosókon szintenként 6 illetve 4 kg-os tűzoltó készülék található, amelyek kezdeti tüzek oltására alkalmasak.

A tűzvédelemről kiadott 1996. évi XXXI. Törvény 5. §. /1/ bekezdésében foglaltak szerint: „Aki tüzet, vagy annak veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak....!”

A BME Martos Flóra Kollégiumban a riasztással összefüggő feladatokat a kollégium dolgozóival közösen kell végrehajtani az alábbiak szerint:

A Kollégium portájára személyesen, szóbeli, vagy telefonon, továbbá gyengeáramú tűzjelzőn keresztül érkezett tűzjelzés vétele, és a további intézkedések megtétele a mindenkori szolgálatos portás feladata!

A TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA A TŰZOLTÓSÁG FELÉ A PORTÁS-ra hárul. A tűzoltóságot a városi, vagy mobil távbeszélő készülékén a

105

hívószámon kell riasztani.

Amennyiben a hívás sikertelen marad, a

112-es SEGÉLYHÍVÓT KELL HÍVNI!

A tüzeset jelzője a tűzoltósággal a következőket közölje:

- e.) hol van a tűz, és mekkora a terjedelme,
- f.) emberélet van-e veszélyben,
- g.) mi ég, (pl. lakószoba, raktár, iroda)
- h.) mondja be a nevét, és távbeszélő készülékének hívószámát.

2. TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA UTÁN A TOVÁBBI FELADATOK

A belső riasztást szolgáló hangosítón keresztül a portás a következő szöveget mondja be:

„ A kollégiumi mentorok és hallgatói gondnokok azonnal jöjjenek a portára!”

A megjelenteket tájékoztassa az eseményekről. Kérje fel a megjelenteket, hogy segítsék a feladatok végrehajtásában. Szintenként 2 fő mentort kell kijelölni, akik a szint kiürítését irányítják. Az eseményt azonnal jelentse a Kollégium igazgatójának!

Szükség esetén a hangosítón keresztül pontosítsák az épület kiürítési lehetőségeit, különösen akkor, amikor valamelyik lépcsőház megközelítését füst, vagy hőhatás akadályozza.

A megjelentek a kollégisták bevonásával, igénybe vételével azonnal kezdjék meg az épület szükséges mértékű kiürítését, továbbá a jelenlévőktől elvárható módon a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel a tűz oltását, és kíséreljék meg az életveszélybe került emberek kimentését!!!

- 2.1. Az ügyeletes portás, a helyszínre –elsőként- érkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztassa a tüzeset helyéről, és a rendelkezésre álló információkról. A jelen lévő kollégiumi dolgozók közül kérjen kíséret a tűzoltók mellé, ha arra igényt tartanak, és az adott körülmények azt lehetővé teszik.

3. A PORTASZOLGÁLAT TOVÁBBI FELADATAI

- 3.1. A szükségessé váló szakaszos feszültségmentesítést a tűzoltóság intézkedése szerint hajtsa végre. Az épület teljes áramtalanítását csak szakember végezheti, meneküléshez a világításnak működnie kell.
- 3.2. Nyissa ki az épület összes ki- és bejáratainak, valamint a vészkijáratok ajtóit.
- 3.3. Készítse elő a veszélyeztetett helyiségek ajtóinak kulcsait.
- 3.4. A munkaszünet ideje alatt bekövetkezett tüzesetet (káresetet) rögzítse a portanaplóban, és a lehető legrövidebb időn belül jelentse az
- igazgatónak,
 - a Tűzvédelmi Osztálynak.

A bekövetkezett eseményekről soron kívül tájékoztatni kell a BME Diszpécser Szolgálatát 463-44-44 városi számon, vagy a 44-44 egyetemi melléken.

4. FELADATOK TŰZOLTÁS, ÉLETMENTÉS ÉS AZ INDOKOLTTÁ VÁLT KIÜRÍTÉS ESETÉN

- 4.1. Az állampolgárok, (a Kollégium esetében különösen: a kollégiumi tanárok, a gondnok és a kollégium dolgozói) a tűzoltásban, a műszaki- és életmentésben-ellenszolgáltatás nélkül- életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk figyelembe vételével, elvárható személyes részvétellel, adatok, információk közlésével **KÖTELESEK KÖZREMŰKÖDNI.**
- 4.2. Tűzoltási feladatok: a veszélyeztetett személyek, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele (Ttv. 4. §. /4/ bek.)
- 4.3. Közvetlen életveszélyben lévőknek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban, körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók elvesztése, és ezekből saját erejükönél fogva nem képesek kimenekülni.
- 4.4. Közvetett életveszélyben lévőknek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélyből saját erejükönél fogva képesek kimenekülni.

- 4.5. A mentési sorrendet a TŰZOLTÁS VEZETŐ dönti el. A veszélyeztetett személy mentését –annak akarta ellenére is- végre kell hajtani.
- 4.6. A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell végrehajtania.
- 4.7. A tűzoltást vezető az életmentés elrendelésekor dönt:
- e.) a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentéséből,
 - f.) a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról,
 - g.) a mentés módjáról és eszközeiről,
 - h.) a mentést végrehajtók parancsnokának kijelöléséről,
- 4.8. Olyan mentési módokat kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat kell választani. Ennek hiányában a tűzoltóság, illetőleg más szervezet mentőeszközei használhatók.
- A mentési útvonalat a mentés ideje alatt biztosítani kell.
- 4.9. A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után: a tűzoltás és az életmentés felelős vezetője a tűzoltás vezető. A káreset helyszínén más személy csak a tűzoltás vezető előzetes egyetértésével és tudomásul vételével intézkedhet.
- 4.10. A tűzoltás vezető a tűz- és az emberi élet veszélyeztetése esetén minden tevékenységet korlátozhat, elrendelheti az illetéktelen, vagy veszélyeztetett személyek, vagy az anyagi javak eltávolítását, a terület részleges, vagy teljes kiürítését.
- 4.11. Valamennyi lakószint minden lakószobájában és közösségi helységében (időtálló kivételben) jól látható módon el kell helyezni a TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁST, amely tartalmazza a legfontosabb tudni- és tennivalókat, az adott helyiségből kiindulva a legközelebbi menekülési útvonalat.

5. A TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁS-t

- a magyar nyelvű szövegezésen kívül legalább német és angol nyelven is el kell készíteni, és ki kell függeszteni.
- a kollégiumban elhelyezett hallgatók számára oktatás tárgyává kell tenni, és tájékoztatni kell a külföldi szállóvendégeket.

6. TŰZOLTÁS CÉLJÁBÓL IGÉNYBE VEHETŐ TŰZOLTÓ TECHNIKAI FELSZERELÉSEK ÉS TŰZOLTÓ VÍZSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK

- 6.1. Az épületben (megfelelő számban) tűz esetén, a kezdeti kisebb tüzek oltására rendszeresített, felszerelt, és állandóan készenlétben tartott hordozható tűzoltó készülékek állnak rendelkezésre. Ezek konkrét helyét a kifüggesztett alaprajzok tartalmazzák.
- 6.2. A tűzoltó készülékek hollétét, (illetve felszerelési helyét) oltótulajdonságait és kezelésük módját a Kollégium dolgozóinak ismerniük kell. Ezért az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, kiképzéseken rendszeresen részt kell venniük.
- 6.3. A tűzesethez riasztott és a helyszínre érkező TŰZOLTÓSÁG az utcai tűzcsapokról és az épületben lévő fali –tűzcsapokról, szerelt vízkivételi helyekről tud beavatkozni, illetve alapvezetéket és oltósugarakat szerelni.

A WIGNER JENŐ KOLLÉGIUM TŰZRIADÓ TERVE

1. FELADATOK A TŰZ ÉSZLELÉSE ESETÉN

1.1. A Az épület legfontosabb tűzvédelmi jellemzői: befogadó képessége 321 fő

Az épület pince, alagsor, földszint+4 emeletes középmagas, zárt középfolyosós, egy tűzszakaszból áll, ami annyit jelent, hogy a beépített épületszerkezetek (falak, ajtók, szellőző berendezések alkatrészei stb.) a tűz és füst terjedése szempontjából nincsenek tűzgátló szerkezetekkel elválasztva külön terekre.

A menekülés segítése érdekében a főlépcsőház szintenként füstelvezető ablakkal lett ellátva, amelyek kézi működésűek.

A főlépcsőházon kívül más menekülésre szolgáló lehetőség nincs.

A lépcsőházból az alábbi helyeken lévő ajtók nyílnak a szabadba:

Főlépcsőházból: főbejárat ajtó, a Dombóvári út felé.

A földszinti klubteremből a belső udvar felé.

Nyitásuk kézzel történik.

A belső udvarból utcára kijutni nem lehet közvetlenül, így csak átmenetileg védett térként vehető figyelembe.

A folyosók természetes szellőzéssel lettek ellátva, működésük a folyosó végén nyitható ablak! A lépcsőház legfelső szintjén a portáról és a legfelső szintről nyitható ablak biztosítja a füstelvezetést.

A teljes épület gyengeáramú automatikus füst és hőmérséklet érzékelőkkel van ellátva, a közlekedési útvonalakon kiegészítve kézi jelzésadókkal, továbbá hangjelzőkkel.

A folyosókon szintenként 6 illetve 4 kg-os tűzoltó készülék található, amelyek kezdeti tüzek oltására alkalmasak, továbbá a lépcsőházi pihenőkön szintenként 2-2 db, valamint a „C” szárnyban 1-1 db fali tűzcsap áll rendelkezésre.

A tűzvédelemről kiadott 1996. évi XXXI. Törvény 5. §. /1/ bekezdésében foglaltak szerint: „Aki tüzet, vagy annak veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak...!”

A Wigner Kollégiumban a riasztással összefüggő feladatokat a kollégium dolgozóival közösen kell végrehajtani az alábbiak szerint:

A Kollégium portájára személyesen, szóbeli, vagy telefonon, továbbá gyengeáramú tűzjelzőn keresztül érkezett tűzjelzés vétele, és a további intézkedések megtétele a mindenkori szolgálatos portás feladata!

A TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA A TŰZOLTÓSÁG FELÉ A PORTÁS-ra hárul. A tűzoltóságot a városi, vagy mobil távbeszélő készülékén a

105

hívószámon kell riasztani.

Amennyiben a hívás sikertelen marad, a

112-es SEGÉLYHÍVÓT KELL HÍVNI!

A tüzeset jelzője a tűzoltósággal a következőket közölje:

- i) hol van a tűz, és mekkora a terjedelme,
- j) emberélet van-e veszélyben,
- k) mi ég, (pl. lakószoba, raktár, iroda)
- l) mondja be a nevét, és távbeszélő készülékének hívószámát.

2. TÚZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA UTÁN A TOVÁBBI FELADATOK

A belső riasztást szolgáló hangosítón keresztül a portás a következő szöveget mondja be:

„ A kollégiumi mentorok és hallgatói gondnokok, azonnal jöjjenek a portára!”

A megjelenteket tájékoztassa az eseményekről. Kérje fel a megjelenteket, hogy segítsék a feladatok végrehajtásában. Szintenként 2 fő mentort kell kijelölni, akik a szint kiürítését irányítják.

Az eseményt azonnal jelentse a Kollégium igazgatójának!

Szükség esetén a hangosítón keresztül pontosítsák az épület kiürítési lehetőségeit, különösen akkor, amikor valamelyik lépcsőház megközelítését füst, vagy hőhatás akadályozza.

A megjelentek a kollégisták bevonásával, igénybe vételével azonnal kezdjék meg az épület szükséges mértékű kiürítését, továbbá a jelenlévőktől elvárható módon a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel a tűz oltását, és kíséreljék meg az életveszélybe került emberek kimentését!!!

- 2.1. Az ügyeletes portás, a helyszínre – elsőként – érkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztassa a tüzeset helyéről, és a rendelkezésre álló információkról. A jelen lévő kollégiumi dolgozók közül kérjen kíséret a tűzoltók mellé, ha arra igényt tartanak, és az adott körülmények azt lehetővé teszik.

3. A PORTASZOLGÁLAT TOVÁBBI FELADATAI

- 3.1. A szükségessé váló szakaszos feszültségmentesítést a tűzoltóság intézkedése szerint hajtsa végre. Az épület teljes áramtaéanítását csak szakember végezheti, meneküléshez a világításnak működnie kell.
- 3.2. Nyissa ki az épület összes ki- és bejáratainak, valamint a vészkijáratok ajtóit.
- 3.3. Készítse elő a veszélyeztetett helyiségek ajtóinak kulcsait.
- 3.4. A munkaszünet ideje alatt bekövetkezett tüzesetet (káresetet) rögzítse a portanaplóban, és a lehető legrövidebb időn belül jelentse az
- igazgatónak,
 - a Tűzvédelmi Osztálynak.
- 3.5. A bekövetkezett eseményekről soron kívül tájékoztatni kell a BME Diszpécser Szolgálatát 463-44-44 városi számon, vagy a 44-44 egyetemi melléken.

4. FELADATOK TÚZOLTÁS, ÉLETMENTÉS ÉS AZ INDOKOLTTÁ VÁLT KIÜRÍTÉS ESETÉN

- 4.1. Az állampolgárok, (a Kollégium esetében különösen: a kollégiumi tanárok, a gondnok és a kollégium dolgozói) a tűzoltásban, a műszaki- és életmentésben-ellenszolgáltatás nélkül-életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk figyelembe vételével, elvárható személyes részvétellel, adatok, információk közlésével **KÖTELESEK KÖZREMŰKÖDNI.**
- 4.2. Tűzoltási feladatok: a veszélyeztetett személyek, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele (Ttv. 4. §. /4/ bek.)
- 4.3. Közvetlen életveszélyben lévőknek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban, körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók elvesztésére, és ezekből saját erejükönél fogva nem képesek kimenekülni.
- 4.4. Közvetett életveszélyben lévőknek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélyből saját erejükönél fogva képesek kimenekülni.

- 4.5. A mentési sorrendet a TŰZOLTÁS VEZETŐ dönti el. A veszélyeztetett személy mentését –annak akarta ellenére is- végre kell hajtani.
- 4.6. A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell végrehajtania.
- 4.7. A tűzoltást vezető az életmentés elrendelésekor dönt:
- i) a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentéséből,
 - j) a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról,
 - k) a mentés módjáról és eszközeiről,
 - l) a mentést végrehajtók parancsnokának kijelöléséről,
- 4.8. Olyan mentési módokat kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat kell választani. Ennek hiányában a tűzoltóság, illetőleg más szervezet mentőeszközei használhatók.
- A mentési útvonalat a mentés ideje alatt biztosítani kell.
- 4.9. A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után: a tűzoltás és az életmentés felelős vezetője a tűzoltás vezető. A káreset helyszínén más személy csak a tűzoltás vezető előzetes egyetértésével és tudomásul vételével intézkedhet.
- 4.10. A tűzoltás vezető a tűz- és az emberi élet veszélyeztetése esetén minden tevékenységet korlátozhat, elrendelheti az illetéktelen, vagy veszélyeztetett személyek, vagy az anyagi javak eltávolítását, a terület részleges, vagy teljes kiürítését.
- 4.11. Valamennyi lakószint minden lakószobájában és közösségi helyiségeiben (időtálló kivételben) jól látható módon el kell helyezni a TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁST, amely tartalmazza a legfontosabb tudni- és tennivalókat, az adott helyiségből kiindulva a legközelebbi menekülési útvonalat.

5. A TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁS-t

- a magyar nyelvű szövegezésen kívül legalább német és angol nyelven is el kell készíteni, és ki kell függeszteni.
- a kollégiumban elhelyezett hallgatók számára oktatás tárgyává kell tenni, és tájékoztatni kell a külföldi szállóvendégeket.

6. TŰZOLTÁS CÉLJÁBÓL IGÉNYBE VEHETŐ TŰZOLTÓ TECHNIKAI FELSZERELÉSEK ÉS TŰZOLTÓ VÍZSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK

- 6.1. Az épületben (megfelelő számban) tűz esetén, a kezdeti kisebb tüzek oltására rendszeresített, felszerelt, és állandóan készenlétkben tartott hordozható tűzoltó készülékek állnak rendelkezésre. Ezek konkrét helyét a kifüggesztett alaprajzok tartalmazzák.
- 6.2. A tűzoltó készülékek hollétét, (illetve felszerelési helyét) oltótulajdonságait és kezelésük módját a Kollégium dolgozóinak ismerniük kell. Ezért az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, kiképzéseken rendszeresen részt kell venniük.
- 6.3. A tűzesethez riasztott és a helyszínre érkező TŰZOLTÓSÁG az utcai tűzcsapokról és az épületben lévő fali –tűzcsapokról, szerelt vízkivételi helyekről tud beavatkozni, illetve alapvezetéket és oltósugarakat szerelni.